

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ XÂY DỰNG

Số: 841/SXD-TTra

V/v báo cáo giải quyết, giải
trình ý kiến, kiến nghị của cử tri
tại kỳ họp thứ 13 khóa VII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 05 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Công văn số 2324/UBND-TH ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 khóa VII. Trong đó có ý kiến phản ánh của cử tri khu phố 1, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà liên quan đến chất lượng nước sinh hoạt tại khu vực không đảm bảo. Sau khi chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh nội dung như sau:

Hệ thống cấp nước tại khu phố 1, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà được đầu tư xây dựng từ năm 2007, do Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng cơ sở hạ tầng làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao cho Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị (*nay là Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị*) khai thác, vận hành. Do hệ thống ống cấp nước sử dụng là ống sắt nên qua thời gian dài sử dụng đã bị hư hỏng, gỉ sét làm ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt. Để khắc phục tình trạng trên, Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị đã thường xuyên tiến hành xử lý xả van cuối nguồn cấp, tuy nhiên đến nay chất lượng nước vẫn chưa được cải thiện.

Ngày 10/12/2019 UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 3405/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vĩa hè các tuyến đường Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1. Theo đó, hệ thống cấp nước tại khu phố 1, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà sẽ được đầu tư thay mới bằng ống nhựa HDPE D63-110. Hiện tại, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (*đơn vị được giao tổ chức triển khai dự án*) đã hoàn thành công tác khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và đang trình Sở Xây dựng thẩm định trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là nội dung báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 khóa VII của Sở Xây dựng, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND tỉnh (báo cáo);
- Công ty CP nước sạch Quảng Trị;
- UBND phường Đông Lương;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Lê Công Định